

Sorszám	Kérelmező	Épület címe		Hrsz	Védettség
1	Bodnár Zsigmond	Bagolyvári út 9.		4782/3	HV
Költségvetés		Igényelt támogatás	Kiemelt tám.	Főép. javaslat	JM javaslat
6 775 805 Ft		10 000 000 Ft	3 800 000 Ft	3 x 1 MFt	
Építési munkák		Tetőfelújítás: palafedés és deszkázás eltávolítása az alsó tetőfelületen új deszkázat és zsindefedés készítése bádogozás			
Ismertetés Indoklás		Az épület rendkívül rossz állapotban van, különösen a tetőfedés. A tulajdon-viszonyok rendeződését követően várható az épület több ütemben történő felújítása. Az eredeti tetőfedés a felső tetőfelületen még elfogadható állapotban van, az alsón viszont azonnali cserére szorul. A tetőfelület meredeksége és összetettsége miatt a zsindefedés elfogadható. A zsindefe szürke, téglány formátumú lehet. A költségvetése reális. A támogatási igény nem felel meg a kiírásnak, 3 x 1 MFt indokolt lehet.			

Bizottság véleménye	
---------------------	--



Sorszám	Kérelmező	Épület címe		Hrsz	Védettség
2	Evangélikus Egyházközség	Magyar utca 35.		225	HV
Költségvetés		Igényelt támogatás	Kiemelt tám.	Főép. javaslat	JM javaslat
21 532 380 Ft		10 000 000 Ft	5 x 2 MFt	5 x 1 MFt	
Építési munkák		Nyílászáró csere: valamennyi utcai és belső udvari ablak, külső ajtók cseréje új, hőszigetelt üvegezésű fa ablakok beépítése, belső spaletta, szúnyogháló			
Ismeretetés Indoklás		A parókia épülete 1922-ben épült. Az épület ablakait a 90-es években már cserélték. Az ablakok keretei már részben tönkrementek, helyel-közzel korhadnak. Az új fa ablakok az eredetivel egyező méretben és osztással készülnek hőszigetelő üvegezéssel. A cserével a belső udvari ablakok is érintettek. A felújítás és a támogatás indokolt, de a költségvetés kissé túlzó. 2018-ban a templom ablakainak cseréjére is nyújtottunk már 5 x 1 MFt támogatást.			

Bizottság véleménye	
---------------------	--





Sorszám	Kérelmező	Épület címe		Hrsz	Védettség
3	Movinnov Kft.	Fő u. 14.		169	M
Költségvetés		Igényelt támogatás	Kiemelt tám.	Főép. javaslat	JM javaslat
8 841 613 Ft		4 000 000 Ft	2 x 2 MFt	1 000 000 Ft	
Építési munkák	<p>Kémény javítási munkái:  állványozás  8 db kémény tetőn kívüli részének bontása, újrafalazása  új kémények vakolása, festése, bádogozás</p>				
Ismertetés Indoklás	<p>Az épület 2006-ban esett át teljes felújításon, beleértve a kéményeket is. A kémények elbontása a szemrevételezés alapján nem tűnik indokoltnak. A vakolat felújítása, festés szükséges. Az állványozás költsége is tetemes. A felújítás indokolt, támogatható, de csökkentett összeggel.</p>				

Bizottság véleménye	
---------------------	--



Sorszám	Kérelmező	Épület címe		Hrsz	Védettség
4	Movinnov Kft.	Városkapu tér 9.		387/3	M
Költségvetés		Igényelt támogatás	Kiemelt tám.	Főép. javaslat	JM javaslat
3 276 092 Ft		1 000 000 Ft		800 000 Ft	
Építési munkák		Az épület udvari nyílászáróinak cseréje: 6 db (4 db 115x140, 2 db 65x140) ablak kibontása új gerébtokos, belső szárnyon hőszigetelő üvegezésű fa ablak beépítése vakolat javítások			
Ismeretetés Indoklás		A műemlék épület 2002-ben épült, az eredetivel megegyező formai kialakítással, részben a bontott anyagok újrafelhasználásával. Az ablakok is ennek megfelelően gerébtokosak, azaz két szimpla üvegezésű szárnyal szereltek. Az ablakok kissé avultak, a csere indoka elsődlegesen a megfelelő légzárás, a fokozott hőszigetelés. A költségvetése elfogadható. Mivel udvari ablakokról van szó, a településképp javítása, mint támogatandó cél itt nem érvényesül.			

Bizottság véleménye	
---------------------	--






Sorszám	Kérelmező	Épület címe		Hrsz	Védettség
5	Movinnov Kft.	Szt. István király út 122.		2431/1	M
Költségvetés		Igényelt támogatás	Kiemelt tám.	Főép. javaslat	JM javaslat
6 303 518 Ft		1 000 000 Ft		800 000 Ft	
Építési munkák		Homlokzat lábazat javítási munkái: felázott lábazati vakolat leverése lábazat talajnedvesség elleni védelme injektálással új vakolat készítése, festése			
Ismertetés Indoklás		Az épület teljes körű felújítása 2015-ben készül el. A lábazatoknál azonban nedvesedés jelentkezik, ami málláshoz, festék lepergéshez vezet. Amennyiben a felújítás a technológiai leírás szerint történik a költségvetése reálisnak mondható. A felújítás indokolt, javítja a településképet. A felújítás az udvari homlokzaton is szükséges.			

Bizottság véleménye	
---------------------	--



Sorszám	Kérelmező	Épület címe			Hrsz	Védettség
6	Fagyi Centrum Kft.	Fő u. 30.			208	M
Költségvetés		Igényelt támogatás	Kiemelt tám.	Főép. javaslat	JM javaslat	
25 371 649 Ft		10 000 000 Ft	5 x 2 MFt	5 x 1 MFt		
Építési munkák		Homlokzatfelújítás homlokzatközelítés részleges leverése homlokzatközelítés, párkánytagozatok újrakészítése, festés ablakkeretek javítása, csiszolása, újrafestése				
Ismeretetés Indokolás		Az épület közzelvénye helyenként mállik, az ablakok felújításra szorulnak. A közzelvény leverésének aránya helyszíni ellenőrzés alapján válik véglegessé. A felújítás indokolt, kiemelten is támogatható. Költségvetése helyenként irreális, főleg a nyílászárók felújítás tételai. Az épület tetőfedésének cseréjét is támogatta korábban az önkormányzat.				

Bizottság véleménye	
---------------------	--





Sorszám	Kérelmező	Épület címe		Hrsz	Védettség
7	WNW Ház Kft.	Határőr utca 14/B.		5104/4	HV
Költségvetés		Igényelt támogatás	Kiemelt tám.	Főép. javaslat	JM javaslat
2 759 900 Ft		1 379 950 Ft		1 000 000 Ft	
Építési munkák		Nyílászárók cseréje: ablakok bontása új ablakok beépítése kőműves javítások			
Ismertetés Indoklás		Az épület a löpogyári épületegyüttes része, az egykori tisztikaszinó épületének egyik szárnya. Korábban már teljes felújításon esett át. A kb. 30 éves műanyag ablakok már elavultak, az akkori technológia még kevésbé UV álló anyagot és a mostani szabványnak nem megfelelő hőszigetelő értékű üvegezést használt. A csere mindenképp indokolt. Mivel az épület többi részén is műanyag ablakok találhatók, az egységes megjelenés miatt ez elfogadható. Költségvetése reális. Az alapesetben (nem kiemelt) járó támogatás maximuma adható.			

Bizottság véleménye	
---------------------	--



Sorszám	Kérelmező	Épület címe		Hrsz	Védettség
8	Lunczer Mátyás	Szent István király út 167.		2549	HV
Költségvetés		Igényelt támogatás	Kiemelt tám.	Főép. javaslat	JM javaslat
963 000 Ft		481 500 Ft		300 000 Ft	
Építési munkák		Homlokzati nyílászárók üvegszemeinek cseréje			
		lábazat újrafestése ablakok, kapu mázolása			
Ismertetés Indoklás		A faablakokba beépített üvegszemek (4x6 db) elavultak, cseréjük indokolt. A homlokzati festés, a fa kapu jó állapotban vannak, felületkezelésük nem indokolt, ezek jelen állapotukban nem rontják a településképet. Támogatást az ablak felújítás költségei után javaslok.			

Bizottság véleménye	
---------------------	--





Sorszám	Kérelmező	Épület címe		Hrsz	Védettség
9	"Segítő Máriához 1690" Patika Bt.	Fő u. 39.		257	M
Költségvetés		Igényelt támogatás	Kiemelt tám.	Főép. javaslat	JM javaslat
7 815 995 Ft		1 000 000 Ft		1 000 000 Ft	
<b>Építési munkák</b>		Homlokzatzfelújítás lábazat talajnedvesség elleni szigetelése fellazult vakolatok leverése új vakolat készítése, festés, kőkeretek restaurálása			
<b>Ismertetés Indoklás</b>		Az épület homlokzata rossz állapotban van, kb. 2 m magasságig a nedvesedés miatt a vakolat nagyobb foltokban mállik. A bejárat melletti mészkő keret már hiányos. A talajnedvesség elleni szigetelést a járda vonala alatt kell javítani. A költségvetése reális, a kért támogatás megadható, tekintettel a frekvenciált fekvésére is.			

<b>Bizottság véleménye</b>	
----------------------------	--



Sorszám	Kérelmező	Épület címe		Hrsz	Védettség
10	Magyaros Vendéglő Kkt.	Soós János u. 4.		126	HV
Költségvetés		Igényelt támogatás	Kiemelt tám.	Főép. javaslat	JM javaslat
3 234 995 Ft		1 000 000 Ft		800 000 Ft	
Építési munkák	Homlokzatfelújítás lábazati vakolat leverése, injektálásos szigetelés vakolat készítése, festése 2 db fa ablak belső szárnyának cseréje				
Ismertetés Indoklás	Az épület Magyar utcai homlokzatán a lábazat nedvesedik, amit helyenként festés leválás jelez. Az utólagos injektálásos szigeteléshez a lábazati vakolatot le kell verni, majd újat készíteni. Két fa ablak esetében csak a belső szárnyat cserélik hőszigetelő üvegezésűre. A felújítási munka indokolt, az épület frekventált fekvése miatt támogatható.				

Bizottság véleménye	
---------------------	--





Sorszám	Kérelmező	Épület címe		Hrsz	Védettség
11	Szt. István kir. út 56.	Szent István király út 56.		2327	HV
Költségvetés		Igényelt támogatás	Kiemelt tám.	Főép. javaslat	JM javaslat
4 991 633 Ft		1 000 000 Ft		0 Ft	
Építési munkák		Bejárati kapu cseréje Vakolatjavítási munkák, festés			
Ismertetés Indoklás		Az épület eredeti fa bejárati kapuja tönkrement, helyenként korhad, szétesik. Cseréje indokolt, támogatható. Költségvetése irrális, a valós költség ennek harmada lehet.			

Bizottság véleménye	
---------------------	--



Sorszám	Kérelmező	Épület címe		Hrsz	Védettség
12	Alkotmány u. 10. Társasház	Alkotmány utca 10.		5106/2	HV
Költségvetés		Igényelt támogatás	Kiemelt tám.	Főép. javaslat	JM javaslat
919 000 Ft		459 500 Ft		300 000 Ft	
Építési munkák		Homlokzat felújítás: lábazati vakolat leverése, új vakolat készítése járda részleges bontása, betonozása			
Ismertetés Indoklás		Az épület nyugati homlokzatán a lábazati vakolat repedezett, részben hiányzik. Ennek oka a nevesedés miatt fagykárosodás. A talajnedvesség elleni szigetelés nem része a felújításnak, így a vakolat javítás csak átmeneti megoldás. A nedvesedés hatásai a lábazati felett is megfigyelhetők. Költségvetése reális, de a támogatható munkák csak annak kétharmadát teszik ki. Az épület a közelmúltban a tetőfedés javítására is kapott támogatást.			

Bizottság véleménye	
---------------------	--

