

tárgy: **Kiegészítő tájékoztatás I.**
 dátum: **2018. április 16.**

Tisztelt Cím!

A Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő út 11.), mint ajánlatkérőnek „A TOP-1.1.3-15-GMI-2016-00004 azonosítójú projekt terhére vállalkozási szerződés keretében a Gulyás Lajos Kollégium konyhájának fejlesztése – 2. ütem” elnevezésű, a Kbt. Harmadik része szerinti, 115. § (1) bekezdés alapján indított hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásával kapcsolatosan az alábbiakkal fordulok Önökhöz:

A Kbt. 56. § (2) bekezdésére figyelemmel a tárgyi eljárásban érkezett kiegészítő tájékoztatást kérő kérdésre az ajánlatkérő az alább olvasható választ adja.

Sor-szám	Kérdés	Válasz
1.	hidegburkolás témakörében 60*30 lapméret módosítható? ill. mindenképp szeretnénk pontosabb típusmeghatározást. kiírt epoxigyanta fugázó saválló, melyet tejüzemekben, akkumulátorok gyártási technológiájához tartozó előírás miatt alkalmaztunk eddigiekben. konyhákban eddig nem alkalmaztunk. Ez egy jóval magasabb árkategória.	A 60*30 cm-es lapméret az elvárás, a gyártástechnológiától függően a +-5 mm eltérés megengedett. A fugánál csak a konyhai részekenél szükséges a saválló fuga alkalmazása, a wc-kben, mosdókban hagyományos szükséges. A fentieknek megfelelően megküldésre került a javított műszaki leírás és költségvetési kiírás.

Tisztelettel:

Csizmadia Renáta

ŐSZY ÉS ŐSZY Kft.

közbeszerzési tanácsadó

/ jelen dokumentum elektronikus aláírással ellátott /